

配管水圧試験結果報告書

年 月 日			
知多中部広域事務組合管理者 殿			
報告者			
住所 _____			
氏名 _____ 印			
設置者	住所	電話	
	氏名		
実施責任者	住所	電話	
	氏名		
設置場所			
施設区分		設置・変更 許可年月日 及び番号	年 月 日 第 号
立会者職氏名			
試験年月日		年 月 日 から 年 月 日	
試験流体		水 不燃性液体 () 不燃性気体 ()	
配管接続方法		フランジ接合 溶接接合 ネジ接合	
試験条数		条	試験時末端 閉鎖方法 弁閉鎖 盲フランジ その他 ()
確認箇所		箇所	加圧方法
配管敷設方法		ピット 地下 地上 架構	
確認方法		添付写真	葉
結果の良否		漏洩箇所	箇所 補修 異常なし

- 注 1 報告者欄にあっては、設置者又はその代理人を記入すること。
 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 3 立会者欄には、消防職員が立会した場合に記入すること。
 4 確認方法欄は、石けん水塗布等と記入すること。
 5 この報告書には、試験中の写真を添付すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

試験方法及びその概要

1	水圧試験範囲				
2	移送危険物の 類・品名 (指定数量)				
3	最大常用圧力				キロパスカル
4	試験流体				
5	試験圧力				キロパスカル
6	確認箇所	溶接	箇所・フランジ	箇所・ネジ	箇所

